

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1A-EU-06/24-10

Zgodnie z dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób **Puszki elektroinstalacyjne odporne na działanie pożaru**


Typ: **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**
Wariant: **Pomarańczowy**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: **Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Przeznaczony do instalacji w środowiskach wymagających stopnia ochrony IP66.
Próby rozżarzoną pętlą o temperaturze: membrana 850°C, wieczko puszki 850°C, korpus puszki 650°C.
Testowane palnikiem igłowym.
Odporność na temperaturę od -25°C do + 60°C.**

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 cl. 14.1 oraz 14.3	Raport z badań nr 230637-01/01 z dnia 26.04.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	Wykonano test: Znamionowe napięcie izolacji 1000V
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11: ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 ČSN EN 60670-22:07	Raport z badań nr 222525-01/01 z dnia 28.11.2022 Raport z badań poprawiony w dniu 06.01.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	

		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-22:07	Raport z badań nr 702425-01/01 z dnia 24.11.2017 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
		ČSN EN 60670-1:05+A1:13 čl. 15.3	Raport z badań nr 403994-01/01 z dnia 26.11.2014 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	

Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE.

Moduł oceny zgodności: MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karty katalogowe
- Katalog produktów dostępny bezpłatnie na <https://www.kopos.pl/pl/katalogi>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa”.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.



Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska

Data wydania: 31.10.2024

Ing. Jana Dejmková

Dyrektor ds. Jakości i ekologii

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz